



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	110231-TSE-02/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	30.06.2022
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	31.05.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	TENSE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MURATPAŞA MAH. ULUYOL CAD. İŞKENT SİTESİ E F G BLOK NO:29 /101.E- BAYRAMPAŞA İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	VTEK ELEKTRİK İTH İHR SAN VE TİC LTD ŞTİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	CUMHURİYET MAHALLESİ, MÜCAHİT SOKAK, NO:34-38A SULTANGAZİ/İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	110231-TSE-02/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	tense şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

AKIM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

Model/Tip : ATM20
Beyan Giriş Akımı : 60A - 300A (300A DAHİL)
Beyan Çıkış Akımı : 5A
Beyan Çıkış Gücü/Güçleri : 1.5VA'den - 3.75VA'e kadar (3.75VA dahil)
Beyan Frekansı : 50/60Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um) : 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı : Ölçü Sınıfı: 1, 3, 5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre : 60xIn, 1s

Model/Tip : ATM30
Beyan Giriş Akımı : 150A - 400A (400A DAHİL)

e-imzalı/e-signed

08.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(110231-TSE-02/02nolu belge devamı) : TENSE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Çıkış Akımı : 5A
Beyan Çıkış Gücü/Güçleri : 2.5VA'den -3.75VA'e kadar (3.75VA dahil)
Beyan Frekansı : 50/60Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um) : 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı : Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3, 5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre : 60xIn, 1s

Model/Tip : AT30S
Beyan Giriş Akımı : 100A - 600A (600A DAHİL)
Beyan Çıkış Akımı : 5A
Beyan Çıkış Gücü/Güçleri : 1.5VA'den - 10VA'e kadar (10VA dahil)
Beyan Frekansı : 50/60Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um) : 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı : Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3, 5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre : 60xIn, 1s

Model/Tip : AT40
Beyan Giriş Akımı : 200A - 800A (800A DAHİL)
Beyan Çıkış Akımı : 5A
Beyan Çıkış Gücü/Güçleri : 2.5VA'den - 10VA 'e kadar (10VA dahil)
Beyan Frekansı : 50/60Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um) : 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı : Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3, 5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre : 60xIn, 1s

Model/Tip : AT60
Beyan Giriş Akımı : 600A - 1200A (1200A DAHİL)
Beyan Çıkış Akımı : 5A
Beyan Çıkış Gücü/Güçleri : 7.5VA'den - 15VA'e kadar (15VA dahil)
Beyan Frekansı : 50/60Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um) : 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı : Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3, 5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre :60kA, 1s

Model/Tip : AT80
Beyan Giriş Akımı : 800A - 2000A (2000A DAHİL)
Beyan Çıkış Akımı : 5A
Beyan Çıkış Gücü/Güçleri : 15VA'den - 25VA'e kadar (25VA dahil)
Beyan Frekansı : 50/60Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um) : 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı : Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3, 5

e-ımalı/e-signed

08.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(110231-TSE-02/02nolu belge devamı) : TENSE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre :60kA, 1s

Model/Tip : AT100
Beyan Giriş Akımı : 1000A - 4000A (4000A DAHİL)
Beyan Çıkış Akımı : 5A
Beyan Çıkış Gücü/Güçleri : 20VA'den - 30VA'e kadar (30VA dahil)
Beyan Frekansı : 50/60Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um) : 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı : Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3, 5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre : 60kA, 1s

Model/Tip : AT125
Beyan Giriş Akımı : 1200A - 4000A (4000A DAHİL)
Beyan Çıkış Akımı : 5A
Beyan Çıkış Gücü/Güçleri : 30VA'den - 40VA'e kadar (40VA dahil)
Beyan Frekansı : 50/60Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um) : 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı : Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3, 5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre : 60kA, 1s

Model/Tip : ATB
Beyan Giriş Akımı : 5A'den (5A dahil)-200A' e kadar (200A dahil)
Beyan Çıkış Akımı : 5A
Beyan Çıkış Gücü/Güçleri : 5VA' den (5 VA dahil) – 10 VA' e kadar (10 VA dahil)
Beyan Frekansı : 50/60Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um) : 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı : Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3, 5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre :60xln, 1s

Model/Tip : AT30
Beyan Giriş Akımı : 60A'den (60A dahil)-600A' e kadar (600A dahil)
Beyan Çıkış Akımı : 5A
Beyan Çıkış Gücü/Güçleri : 1VA' den (1 VA dahil) – 40 VA' e kadar (40 VA dahil)
Beyan Frekansı : 50/60Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um) : 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı : Ölçü Sınıfı: 0.2, 0.5, 1, 3, 5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre :60 kA, 1s

e-imzalı/e-signed

08.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

